

Тюменский некоммерческий фонд сертификации
(ТНФС)


Испытательный центр (ИЦ ТНФС)

Юридический адрес: 625026, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица Одесская, дом 52а, телефон 8(3452) 20-31-46, 36-00-69, адрес электронной почты: tnfs@list.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.21AЯ89



Утверждаю:
Руководитель ИЦ ТНФС

 Битюкова Г.А.
27.10.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№159 от 27.10.2023

1. Основание для проведения испытаний: Письмо ООО «ЗКС» вх. №11 от 20.10.2023.

2. Наименование образцов испытаний: Плитки керамические (керамогранит) для полов и вентилируемых фасадов неглазурованные ТУ 23.31.10-001-56380351-2023 (взамен ТУ 5752-001-56380351-2007).

2.1 плитки керамические (керамогранит) для полов и вентилируемых фасадов неглазурованные измельченные, объединенная проба – 15кг.

3. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «ЗКС», юридический адрес: 456770, Россия, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Широкая, д.78. Фактический адрес места осуществления деятельности: 456770, Россия, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Широкая, д.78. ИНН 7423017093/КПП 745901001.

4. Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «ЗКС», юридический адрес: 456770, Россия, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Широкая, д.78. Фактический адрес места осуществления деятельности: 456770, Россия, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Широкая, д.78. ИНН 7423017093/КПП 745901001.

5. Дата получения образцов: 20.10.2023, образцы предоставлены Заказчиком, акт отбора образцов ООО «ЗКС» от 19.10.2023.

6. Регистрационные данные: 349с/23.

7. Дата проведения испытаний: 26.10.2023.

8. Нормативно-техническая документация, регламентирующая проведение испытаний: ТУ 23.31.10-001-56380351-2023 (взамен ТУ 5752-001-56380351-2007) «Плитки керамические (керамогранит) для полов и вентилируемых фасадов».

9. Нормативно-техническая документация, регламентирующая методы испытаний: ГОСТ 30108 – 94 «Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов».

10. Применяемое при проведении испытаний аттестованное оборудование и средства измерений:

Номер по порядку п/п	Наименование, марка, заводской или инвентарный номер	Дата очередной поверки, калибровки, аттестации
1	2	3
1.	Шкаф сушильный ШС-80-01СПУ, зав. №15399, инв. №264	25.09.2024
2.	Весы лабораторные ВЛТЭ 2100/5100, зав. №F23-001, инв. №140	26.02.2024
3.	Набор сит, усл. №01, инв. №255/8, (5мм)	12.07.2024
4.	Комплекс спектрометрический для измерения активности альфа-, бета- и гамма излучающих нуклидов «Прогресс», зав. № 09585-Б-Г, инв. №56	30.07.2024
5.	Гигрометр психрометрический ВИТ-2, зав. №40, инв. №113	12.07.2025

11. Условия проведения испытаний: в соответствии с действующей нормативной документацией.

12. Дополнительная информация:

- 12.1 Результаты испытаний приведены в приложении №1 к протоколу испытаний №159 от 27.10.2023 на странице 3.
- 12.2 Полученные результаты относятся только к прошедшим испытания образцам, представленным Заказчиком.
- 12.3 Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЦ ТНФС.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ регистрации в ИЦ	Дата испытаний	Определяемый показатель, ед. измерения	Нормативное значение ТУ 23.31.10-001-56380351-2023 (взамен ТУ 5752-001-56380351-2007)	НД на метод испытания	Результаты испытаний
1	2	3	4	5	6
349с/23	26.10.2023	1. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг.	до 370	ГОСТ 30108	144

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Чувашова А.В., делопроизводитель ИЦ ТНФС.

Инженер – испытатель  Чувашов А.С.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ